



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Radniční 13, Frýdek**

dle rozdělovníku

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 99741/2022

Spisová značka: MMFM_S 3760/2022/OŽPaZ/PeMi

Vyřizuje: Ing. Petra MIČKOVÁ

Telefon: 558609695

E-mail: mickova.petra@frydekmostek.cz

Datum: 22.06.2022

„Prodloužení vodovodu, lokalita Chechlůvka, Dolní Tošanovice“

ROZHODNUTÍ

veřejná vyhláška

Výroková část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil v souladu s ustanovením § 94j až § 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17.01.2022 podala právnická osoba obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121, 73953 Hnojník a na základě tohoto přezkoumání stavební úřad vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona

společné povolení

pro stavbu vodního díla s názvem „Prodloužení vodovodu, lokalita Chechlůvka, Dolní Tošanovice“ na pozemcích parc. č. 1548/1 (ostatní plocha), 943/21 (orná půda), 942 (orná půda), 943/17 (orná půda), 1549/1 (ostatní plocha), 1550/1 (ostatní plocha), 963/2 (orná půda), 960/1 (orná půda), 1561/1 (ostatní plocha), 791/1 (orná půda), 791/5 (orná půda), 791/7 (orná půda), 989/3 (zahrada), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu vodovodního řadu HDPE100 RC DN100 v délce cca 810 m. Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad v majetku obce Dolní Tošanovice. Vodovodní řad bude ukončen podzemním, dvojčinným hydrantem. Na trase vodovodního řadu budou celkem 3 ks hydrantů DN 80 mm. Dále dojde k propojení HDPE 100 RC DN32 mm navrhovaného vodovodu HDPE 100 RC DN 100 mm a stávající přípojky vody PE DN 32

mm v délce 4 m. Účelem zokruhování stávajícího a navrhovaného vodovodu je zkapacitnění stávající vodovodní sítě v obci Dolní Tošanovice.

Podrobný popis navrhovaného stavebního záměru vodního díla obsahuje projektová dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Miloslav Klich, autorizoval Ing. Jan Golembiovský, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100130.

Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S-JTSK:

začátek určení: X: 1119672,977; Y: 457031,091

konec určení: X: 1119518,454; Y: 457459,883

Stanovení druhu a účelu stavby:

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Účelem stavby je zásobování pitnou vodou rodinné domy.

Umístění stavby na pozemku:

Vodovodní řad bude vybudován na pozemcích parc. č. 1548/1 (ostatní plocha), 943/21 (orná půda), 942 (orná půda), 943/17 (orná půda), 1549/1 (ostatní plocha), 1550/1 (ostatní plocha), 963/2 (orná půda), 960/1 (orná půda), 1561/1 (ostatní plocha), 791/1 (orná půda), 791/5 (orná půda), 791/7 (orná půda), 989/3 (zahrada), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.

Podrobný popis navrhovaného stavebního záměru vodního díla obsahuje projektová dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Popis prostorového řešení stavby:

Stavba vodního díla bude umístěna tak, jak je zakresleno v koordinačních situacích C.3-1, C.3-2, C.3.-3, C.3-4 projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jan Golembiovský, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1100130.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Podle ustanovení § 13a odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad v tomto společném povolení vymezil území dotčeného vlivy stavby na základě vlastního posouzení, vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury na sousední pozemky – parc. č. st. 287 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 254 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/12 (orná půda), 943/1 (orná půda), 943/20 (orná půda), 943/19 (orná půda), 1001/4 (trvalý travní porost), 943/18 (orná půda), 998 (ostatní plocha), 943/11 (orná půda), st. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/4 (ostatní plocha), st. 274 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/22 (orná půda), 997/2 (orná půda), st. 264 (zastavěná plocha a nádvoří), 997/1 (orná půda), st. 325 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 332 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 331 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/23 (zahrada), 993 (orná půda), st. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), 989/1 (trvalý travní porost), 975/1 (orná půda), 1549/2 (orná půda), 963/1 (orná půda), 970 (zahrada), 966 (trvalý travní porost), 960/5 (orná půda), 960/4 (orná půda), 791/6 (orná půda), 791/2 (orná půda), 791/3 (ostatní plocha), 941/33 (zahrada), 941/51 (trvalý travní porost), 941/45 (trvalý travní porost), st. 270 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.

Stanovení podmínek pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Ing. Miroslav Klich, autorizoval Ing. Jan Golembiovský, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1100130. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání případného povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož

i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytyčení prostorové polohy stavby k tomu oprávněnou osobou.
3. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti (ruční výkop). Nutno dodržovat podmínky stanovené v následujících vyjádřeních správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace:
 - GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 60200 Brno (zn. 5002486636);
 - Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 (č.j. 831248/21);
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín (zn. 001120479310, 0101613994);
 - České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 (zn. UPTS/OS/303636/2022);
 - Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4 (zn. VYJNEJ-2022-05825-01);
 - Quantcom, a.s., Křížkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, (zn. CR1025081);
 - SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín, (VYJ/2022-04-285D/MW, VYJ/2022-05-111/MB);
 - SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, (zn. 1112201600);
 - HnojnikNet, Hnojník 272, 73953 Hnojník (č.j. 2022021);
4. Stavbou dotčená podzemní vedení budou před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení popř. bude proveden záznam do stavebního deníku.
5. V souladu s podmínkami Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vyplývající ze závazného stanoviska č.j. KHSMS 95413/2021/FM/HOK ze dne 19.11.2021 budou k vydání stanoviska k užívání stavby předloženy:
 - garance o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“).
 - vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncového úseku nového vodovodního řádu; laboratorní rozbor bude proveden v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb. Kontrolní laboratorní rozbor bude v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), zajištěn u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.“
6. Budou dodrženy podmínky z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané v rámci koordinovaného stanoviska MMFM 161727/2021 ze dne 15.11.2021:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

 - V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran.

- Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- 7. Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- 8. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
- 9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.
- 10. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby.
- 11. Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2024.

Účastníky společného územního a stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou: obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121, 73953 Hnojník; Pavlína Konečná, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice; Rudolf Konečný, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice; Xenie Starobová, čp. 43, 73953 Dolní Tošanovice; Tomáš Gongol, čp. 88, 73953 Dolní Tošanovice; Libuše Muroňová, čp. 759, 73951 Dobrá; Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava; Bc. Daniel Peterek, čp. 612, 73901 Baška; Robert Šik, Podpuklí 422, Místek, 73801 Frýdek-Místek; NET4GAŠ, s.r.o. Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4; Pavel Jochim, čp. 272, 73953 Hnojník; České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6; Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4; Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8; SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín; SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4; T-MOBILE Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín;

Odůvodnění

Právnícká osoba - obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121, 73953 Hnojník v zastoupení na základě plné moci fyzickou osobou oprávněnou k podnikání Ing. Miloslavem Klichem, Kunčičky u Bašky 334, 739 01 Baška, IČO 44929684, požádala dne 17.01.2022 o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla s názvem „Prodloužení vodovodu, lokalita Chechlůvka, Dolní Tošanovice“ na pozemcích parc. č. 1548/1 (ostatní plocha), 943/21 (orná půda), 942 (orná půda), 943/17 (orná půda), 1549/1 (ostatní plocha), 1550/1 (ostatní plocha), 963/2 (orná půda), 960/1 (orná půda), 1561/1 (ostatní plocha), 791/1 (orná půda), 791/5 (orná půda), 791/7 (orná půda), 989/3 (zahradka), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu vodovodního řadu HDPE100 RC DN100 v délce cca 810 m. Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad v majetku obce Dolní Tošanovice. Vodovodní řad bude ukončen podzemním, dvojčinným hydrantem. Na trase vodovodního řadu budou celkem 3 ks hydrantů DN 80 mm. Dále dojde k propojení HDPE 100 RC DN32 mm navrhovaného vodovodu HDPE 100 RC DN 100 mm a stávající přípojky vody PE DN 32 mm v délce 4 m. Účelem zokruhování stávajícího a navrhovaného vodovodu je zkapacitnění stávající vodovodní sítě v obci Dolní Tošanovice.

Vlastnické právo ke stavebním pozemkům a sousedním pozemkům bylo vodoprávním úřadem ověřováno na základě dálkového přístupu do katastru nemovitostí v průběhu celého řízení.

Proces společného řízení je upraven v ustanovení § 94j, 94k, 94l, 94m, 94n, 94o, 94p stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), přičemž se jedná o řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Žádost o vydání společného povolení se podává se společnými obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. Postup ve společném řízení je přizpůsoben zásadám pro vedení územního a stavebního řízení.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona, ust. § 115 vodního zákona a ust. § 27 správního řádu.

Stavební úřad mezi účastníky předmětného řízení zahrnul v souladu s ustanovením § 94k písm. a), b), c) stavebního zákona:

a) stavebník, c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, d) vlastník pozemku na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.

- obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121, 73953 Hnojník;
- Pavlína Konečná, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice;
- Rudolf Konečný, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice;
- Xenie Starobová, čp. 43, 73953 Dolní Tošanovice;
- Tomáš Gongol, čp. 88, 73953 Dolní Tošanovice;
- Libuše Muroňová, čp. 759, 73951 Dobrá;
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava;
- Bc. Daniel Peterek, čp. 612, 73901 Baška;
- Robert Šik, Podpuklí 422, Místek, 73801 Frýdek-Místek;
- NET4GAS, s.r.o. Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4;
- Pavel Jochim, čp. 272, 73953 Hnojník;
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6;
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4;
- Quantcom, a.s., Křížíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8;
- SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín;
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4;
- T-MOBILE Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4;
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín;

Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníci podle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona a dále účastníci podle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona: *b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno podle stavebního zákona.*

Účastníci řízení se dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona.

e) identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona parc.č. st. 287 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 254 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/12 (orná půda), 943/1 (orná půda), 943/20 (orná půda), 943/19 (orná půda), 1001/4 (trvalý travní porost), 943/18 (orná půda), 998 (ostatní plocha), 943/11 (orná půda), st. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/4 (ostatní plocha), st. 274 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/22 (orná půda), 997/2 (orná půda), st. 264 (zastavěná plocha a nádvoří), 997/1 (orná půda), st. 325 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 332 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 331 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/23 (zahradka), 993 (orná půda), st. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), 989/1 (trvalý travní porost), 975/1 (orná půda), 1549/2 (orná půda), 963/1 (orná půda), 970 (zahradka), 966 (trvalý travní porost), 960/5 (orná půda), 960/4 (orná půda), 791/6 (orná půda),

791/2 (orná půda), 791/3 (ostatní plocha), 941/33 (zahrada), 941/51 (trvalý travní porost), 941/45 (trvalý travní porost), st. 270 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.

- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřzdovice, 60200 Brno;
- Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9;
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín;
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6;
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4;
- Quantcom, a.s., Křížíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8;
- SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín;
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4;
- HnojnikNet, Hnojník 272, 73953 Hnojník;

Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností prováděním předmětného stavebního záměru považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto prováděním stavby, pak stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavebního záměru by mohla být přímo dotčena práva vlastníků technické infrastruktury, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu bude prováděna.

Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být stavební záměrem, přímo dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva lze dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení hlukem, prachem, otřesy atd. tj. různými imisemi (*§ 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby po dobu výstavby. Dále stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavby by mohla být přímo dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může být po dobu výstavby dotčeno hlukem, prachem, otřesy, zvýšenou intenzitou dopravy.

Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ustanovení § 94k stavebního zákona zahrnuti, neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.

Účastníkem řízení je v souladu s ust. § 115 odst. 4 vodního zákona: obec Dolní Tošanovice, se sídlem Dolní Tošanovice 121, 739 53 Dolní Tošanovice, IČO 00576875.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ust. § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, a zjistil, že žádost o vydání společného povolení byla řádně vyplněna, tj. žádost byla podána s obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojil: závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy; stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem; dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou část, technickou zprávu a dokladovou část. Stavební úřad také zjistil, že přiložená dokumentace byla vypracovaná dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje části A-D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad dospěl k závěru, že stavební záměr není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad také posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a zjistil že k žádosti bylo doloženo souhlasná stanoviska

vlastníků technické infrastruktury – GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s.; CETIN a.s. České radiokomunikace a.s., Nej.cz s.r.o.; Quantcom, a.s.; SilesNet s.r.o.; SITEL, spol. s r.o., HnojníkNet;

Stavební úřad dále zjistil, že dle dokumentace záměru a stanovisek vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k dotčení žádné jiné veřejné dopravní a technické infrastruktury nedojde. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na to, že stavba neklade nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

Dále stavební úřad posoudil také předmětný stavební záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona a zjistil, že splnění souladu stavby s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona stavebník prokázal doložením projektové dokumentace. Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu ze dne 15.11.2021, č.j. MMFM 161727/2021; závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, ze dne 24.11.2021, č.j. HSOS-9077-2/2021, závazné stanovisko obecního úřadu Hnojník, stavebního úřadu ze dne 06.01.2022 zn. OH/02909/2021/SÚ/Fi, závazné stanovisko Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje, ze dne 19.11.2021, č.j. KHSMS 95413/2021/FM/HOK, Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/23497/2021/9232/822.05 ze dne 12.01.2022. Předmětným záměrem nebyl dotčen veřejný zájem chráněný žádnými jinými zvláštními právními předpisy. Vzhledem ke kladným závazným stanoviskům dotčených orgánů, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

Stavební úřad dále ověřil v souladu s ustanovením § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona, *zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu*, a po přezkoumání dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Klich, autorizoval Ing. Jan Golembiovský, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1100130, zjistil, že předložená dokumentace splňuje požadavky na rozsah a obsah dokumentace k žádosti o společné povolení, neboť byla zpracována dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje části A-D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby.

Stavební úřad také ověřil předmětný stavební záměr v souladu s ustanovení § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona, a to *zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem* a zjistil, že příjezd a přístup ke stavbě bude zajištěn ze stávajících obecní komunikace. Dále stavební úřad zjistil, že stavba nevyžaduje vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad rovněž v souladu s ustanovením § 94o odst. 3 stavebního zákona *ověřil účinky budoucího užívání stavby* a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že na základě této dokumentace a souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejný zájem na základě zvláštních právních předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, že užívání předmětné stavby nebude do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek a případné vlivy budoucího provozu na okolí, které by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování sousedů, nebudou převyšovat nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.

Stavební úřad opatřením č.j. MMFM 61229/2022 ze dne 22.04.2022 oznámil podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona a ust. § 115 vodního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle téhož ustanovení oznámil, že upouští stavební úřad od ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona pak stavební úřad určil

účastníkům společného územního a stavebního řízení lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve kterém mohli uplatnit své námítky. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Stavební úřad v uvedeném opatření účastníky řízení vyrozuměl, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek.

Možnost podat námítky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný účastník řízení ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová stanoviska.

V daném řízení stavební úřad postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu a stavu vod.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ostatní poučení:

- Podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona se společné povolení doručuje v případě řízení s velkým počtem účastníků podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d).
- Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se ve společném povolení doručovaném veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Podle ustanovení § 72 odst. 1) správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Další poučení:

- Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabýlo právní moci.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.

- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních předpisu) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu.
- K žádosti o kolaudační souhlas budou předloženy:
 - geodetické zaměření;
 - prohlášení o shodě vlastností výrobků;
 - tlakové zkoušky;
 - protokol o vytýčení signalizačního vodiče;
 - souhlasné stanoviska dotčených orgánů;
- dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena s vlastníkem stávajícího vodovodu;
- smlouva o pachtu a provozování vodního díla vodovodu;
- povolení k provozování vodovodu (rozhodnutí o povolení k provozování vydává KÚ MSK, odbor ŽPaZ) dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona;
- stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolnímu orgánu;
- další podklady dle podmínek a poučení rozhodnutí;

Ing. Petra Mičková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 14.06.2022.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Účastník řízení podle § 94k písm. a - d) stavebního zákona (*doporučeně do vlastních rukou*)

- obec Dolní Tošanovice, IČ 00576875, se sídlem Dolní Tošanovice čp. 121, 73953 Hnojník doručeno prostřednictvím Ing. Miloslava Kliche, Kunčičky u Bašky 334, 739 01;
- Pavlína Konečná, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice;
- Rudolf Konečný, čp. 46, 73953 Dolní Tošanovice;

- Xenie Starobová, čp. 43, 73953 Dolní Tošanovice, ID DS: dxn2hrs;
- Tomáš Gongol, čp. 88, 73953 Dolní Tošanovice;
- Libuše Muroňová, čp. 759, 73951 Dobrá;
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava;
- Bc. Daniel Peterek, čp. 612, 73901 Baška;
- Robert Šik, Podpuklí 422, Místek, 73801 Frýdek-Místek;
- NET4GAS, s.r.o. Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, ID DS: 8ecyjt9, (věcné břemeno);
- Pavel Jochim, čp. 272, 73953 Hnojník, ID DS: bzgh55k, (věcné břemeno);
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, ID DS: g74ug4f, (věcné břemeno);
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4, ID DS: 66nkwc, (věcné břemeno);
- Quantcom, a.s., Křížíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, ID DS p4vdqdt, (věcné břemeno);
- SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín, ID DS: vvb2cgg, (věcné břemeno);
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, ID DS: 69779z9, (věcné břemeno);
- T-MOBILE Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, ID DS: ygwch5i, (věcné břemeno);
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, ID DS: v95uqfy (věcné břemeno);

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (*doručení veřejnou vyhláškou*)

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno, identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona – parc.č. st. 287 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 254 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/12 (orná půda), 943/1 (orná půda), 943/20 (orná půda), 943/19 (orná půda), 1001/4 (trvalý travní porost), 943/18 (orná půda), 998 (ostatní plocha), 943/11 (orná půda), st. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/4 (ostatní plocha), st. 274 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/22 (orná půda), 997/2 (orná půda), st. 264 (zastavěná plocha a nádvoří), 997/1 (orná půda), st. 325 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 332 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 331 (zastavěná plocha a nádvoří), 943/23 (zahradka), 993 (orná půda), st. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), 989/1 (trvalý travní porost), 975/1 (orná půda), 1549/2 (orná půda), 963/1 (orná půda), 970 (zahradka), 966 (trvalý travní porost), 960/5 (orná půda), 960/4 (orná půda), 791/6 (orná půda), 791/2 (orná půda), 791/3 (ostatní plocha), 941/33 (zahradka), 941/51 (trvalý travní porost), 941/45 (trvalý travní porost), st. 270 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Dolní Tošanovice, obec Dolní Tošanovice.

Správci technické infrastruktury (*doručení veřejnou vyhláškou*)

- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrzdovice, 60200 Brno, ID DS: jnnyjs6, (existence sítí zn. 5002486636);
- Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, ID DS qa7425t, (existence sítí č.j. 831248/21);
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, ID DS: v95uqfy (existence sítí zn. 001120479310, 0101613994);
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, ID DS: g74ug4f, (zn. UPTA/OS/303636/2022);
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4, ID DS: 66nkwc, (zn. VYJNEJ-2022-05825-01);
- Quantcom, a.s., Křížíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, ID DS p4vdqdt, (zn. CR1025081);
- SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín, ID DS: vvb2cgg, (VYJ/2022-04-285D/MW, VYJ/2022-05-111/MB);

- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, ID DS: 69779z9, (zn. 1112201600);
- HnojnikNet, Hnojník 272, 73953 Hnojník, ID DS: bzgh55k, (č.j. 2022021);

Dotčené správní úřady (*doručí se*)

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody;
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, ID DS: spdaive (č.j. HSOS-9077-2/2021);
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, ID DS: w8pai4f (č.j. KHSMS 95413/2021/FM/HOK);
- Obecní úřad Dolní Tošanovice, silniční správní úřad, č.j. D_Tos 730/2021/Starobová, ID DS: ypbaxme;
- Obecní úřad Hnojník, stavební úřad, zn. OH/02909/2021/SÚ/Fi, ID DS: stdbeca;

Na vědomí (*doručí se*)

- Obecní úřad Dolní Tošanovice (veřejná vyhláška k vyvěšení);
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (zn. POD/23497/2021/9232/822.05);